

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
г. Партизанск, ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363) 6-72-06, e-mail: ond_partizansk@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 98/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №1» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,**

Заведующая Курганова Наталья Алексеевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 26 ноября 2018 года № 98 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 30.11.18 года по 20.12.18 года
проведена плановая / выездная проверка:

Главный государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору

Чанышев Михаил Мансурович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №1» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,**

г.Партизанск, ул. Селедцова 8

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующей Кургановой Натальей Алексеевной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII правил (МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №1" ПГО)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 2, 460, 461, 462	10.01.2019	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также	Постановление правительства РФ № 390 : п. 20	10.01.2019	

	класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (склад МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №1" ПГО)			
3	Помещения склада не защищены установками автоматической пожарной сигнализации (склад МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №1" ПГО)	СП 5.13130.2009	26.08.2019	
4	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы). (здание МБДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №1" ПГО)	Постановление правительства РФ № 390 : п. 43	31.01.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Партизанского городского округа
по пожарному надзору Чанышева М.М.

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)
" 20 " 12 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Курт
(подпись)

" 20 " декабря 2018 г.

завершающий Курманова И.Я.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору