

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423)243-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Партизанского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного надзора)

692864, г. Партизанск, ул. М. Горького, 1, тел.(42363) 6-25-28, факс (42363) 6-25-06
Email: 3_2_ogpn@mail.primorye.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 240/1/173

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
« Центр развития ребенка - детский сад № 1 » Партизанского городского округа*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному надзору Горборукова Р.А. от 02 ноября 2015 № 240 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.11.15 года по 19.11.15 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственным инспектором Партизанского городского округа по пожарному надзору
Тарыко Оксаной Георгиевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Центр развития ребенка -
детский сад № 1 » Партизанского городского округа по адресу: г. Партизанск, ул. Селедцова, 8*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Божко Татьяной Ивановной-заведующим МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

*№ 1» ПГО, Калашиковой Валентиной Ивановной – и.о. заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад №1» ПГО*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты, разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (а именно: не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 461.</i>	<i>15.05.2016</i>	

2	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград обвязкой трубопровода и электрических проводов кондиционера в помещении музыкального зала.	Правила противопожарного режима в РФ п.22	15.05.2016	
3	Помещения 3 и 4 групп на первом этаже не имеют второго эвакуационного выхода.	№123-ФЗ ст. 151, СНиП 21-01-97* п.6.12	15.05.2016	
4	Запоры на дверях эвакуационных выходов из кухни, а также из помещения № 14 на I этаже по экспликации технического паспорта, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п.35	15.05.2016	
5	На путях эвакуации каждого этажа здания -1,2 (коридоры, лестничная клетка, лестничные марши) отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие размещение пожарных кранов, кнопок включения установок (систем) пожарной автоматики, мест размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану), направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами ("елочка") зеленого и желтовато-белого (белого) цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации) относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы, выполненные из фотолюминесцентных материалов.	(ст.1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст. 53, 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 200 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 г. № 474; п.33, п.43 ППР в РФ; п.1, п. 5.1.1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п. 6.3.1, п.6.3.2 Табл.2, п.7.2.5, Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.1 и Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1, п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.6.1, п. 6.4, п.6.6., п.6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.8, п.6.7, п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225)	15.05.2016	
6	Графическая часть планов эвакуации I этажа не соответствует поэтажному плану технического паспорта на здание.	123-ФЗ ст.151, ГОСТ 12.2.143-2009 п. 4.2.1 п. 6.2.3Правила противопожарного режима в РФ	15.05.2016	
7	Один план эвакуации 1-го этажа и один план эвакуации 2-го этажа выполнены не из фотолюминесцентных материалов.	№ 123-ФЗ ст. 151, ст. 4, 6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7	15.05.2016	
8	На внешних стенках дверок всех пожарных шкафов отсутствует информация о номере телефона ближайшей пожарной части.	N 123-ФЗ п. 151, НПБ 151-2000 п.4.15	15.05.2016	

9	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	15.05.2016	
10	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 7 по экспликации технического паспорта, а также эвакуационного выхода, расположенного рядом с группой № 4 в свету менее, чем 0,8 м.	N 123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 151, СНиП 21-01-97* п.6.16	15.05.2016	
11	На объекте не храниться исполнительная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и эвакуации людей при пожаре, а именно: (акт приемки в эксплуатацию, проектно-сметная документация.)	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	15.05.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Партизанского
городского округа по пожарному надзору

Тарыко Оксана Георгиевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 19 " ноября 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

" 19 " ноября 2015 г.

[Handwritten signature]

(должность, фамилия, инициалы)